



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА “ЗНАК ПОЧЕТА” НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»
(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)**

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903
Телефон: (495) 521-23-33. Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99
E-mail: vniipo@mail.ru; http://www.vniipo.ru

24.03.2021 № ШВ-117-1048-12-1 ЗАО «ПО «Спецавтоматика»
На № 24/91 от 09.03.2021

Главному инженеру

Виноградскому В.В.

О применении стандарта
организации

e-mail:project2@sa-biysk.ru

Сообщаем, что специалистами института был рассмотрен стандарт ЗАО «ПО «Спецавтоматика» СТО 00226827-56-2015 по проектированию системы «Бастион» и выдано положительное заключение на использование данной системы пожаротушения для защиты интернатов, детских домов, домов престарелых, что согласуется с требованиями пункта 7 таблицы 1 СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности» о защите указанных объектов АУП независимо от площади.

Начальник института

Д.М. Гордиенко