



СПЕЦАВТОМАТИКА
БИЙСК СИСТЕМЫ
ПОЖАРОТУШЕНИЯ

«26» 05 2026 г. № 177
На № ___ от «___» _____ 2026 г.

**В проектные организации,
Заказчикам оборудования**

«О снятии с производства оросителей
«С(Д)ВГ-10(12)» и «С(Д)ВГ-15»

Здравствуйте!

Сообщаем Вам, что оросители спринклерные и дренчерные горизонтальные водяные «С(Д)ВГ-10(12)» и водопенные «С(Д)ВГ-15» сняты с производства в связи с выпуском новых спринклерных и дренчерных универсальных горизонтальных оросителей водопенных «С(Д)УГ-10» и «С(Д)УГ-12», которые являются альтернативной заменой вышеуказанных оросителей.

С уважением,
главный конструктор
ЗАО «ПО «Спецавтоматика»

А.В. Кобяков