



МЧС РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА»
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха.

Московская область, 143903

Телефон: (495) 521-23-33

Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99

E-mail: vniipo@vniipo.ru; <http://www.vniipo.ru>

25.08.2026 № 24497-14-2-4
На № _____ б/н _____ от 04.08.2026

Директору по качеству
ЗАО «ПО «Спецавтоматика»

Павлову Е.С.

e-mail: mail@sa-biysk.ru

О необходимости обязательного
подтверждения соответствия

Рассмотрев Ваше обращение, сообщаем, что аксессуары для извещателя
пожарного аспирационного ИПА:

- клипса, код ТН ВЭД ЕАЭС 3925 90 100 0, предназначенная для установки
наклейки с калиброванными отверстиями на воздухозаборный трубопровод
аспирационного извещателя;

- наклейка с калиброванными отверстиями, код ТН ВЭД ЕАЭС 4821 10 100
0, предназначенная для установки на клипсы при монтаже воздухозаборного
трубопровода аспирационного извещателя;

- капилляр, код ТН ВЭД ЕАЭС 3917 39 000 8, предназначенный для скрытой
установки воздухозаборных труб аспирационной системы или для забора воздуха
из замкнутого объема;

- наклейка на капилляр, код ТН ВЭД ЕАЭС 4821 10 100 0, предназначенная
для установки на капилляр при монтаже воздухозаборного трубопровода
аспирационного извещателя;

- картридж-фильтр ИПА, код ТН ВЭД ЕАЭС 8421 39 200 9,
предназначенный для тонкой очистки газовойдушной смеси, поступающей
в измерительную камеру аспирационного извещателя;

- фильтр для заборного отверстия, код ТН ВЭД ЕАЭС 8421 39 200 9,
предназначенный для защиты от пыли воздухозаборных отверстий и труб
аспирационной системы;

- устройство для продувки, код ТН ВЭД ЕАЭС 8481 80 990 7, предназначенное для работы совместно с извещателем пожарным аспирационным ИПА;

- устройство сброса конденсата, код ТН ВЭД ЕАЭС 8531 10 950 0, предназначенное для отведения влаги из воздухозаборных труб аспирационной системы для предотвращения попадания воды в извещатель;

- комплект для обслуживания ИПА, предназначенный для технического обслуживания извещателя пожарного аспирационного ИПА;

- фитинги (повороты 45° и 90°, тройник, муфта), код ТН ВЭД ЕАЭС 3917 40 000 9, предназначенные для соединения труб аспирационной системы,

не являются объектом регулирования технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017) и не подлежат обязательному подтверждению соответствия его требованиям.

Ответственность за достоверность представленной в запросе информации о продукции несет ЗАО «ПО «Спецавтоматика».

Срок действия настоящего письма – до 25 августа 2027 г.

Начальник института



Э.М. Идрисов