ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.ПБ97.В.00748/26

Серия RU № 0623628

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации ФГБОУ ВО «Академия Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий». Место нахождения: 129366, Россия, г. Москва, ул. Бориса Галушкина, д. 4. Адрес места осуществления деятельности: 129366, Россия, г. Москва, ул. Бориса Галушкина, д. 4, стр. 2, 3. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.11ПБ97. Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице: 01.07.2015 г.
Номер телефона: +7 (495) 617-27-27 доб. 2656. Адрес электронной почты: osert@academygps.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ

Закрытое акционерное общество «Производственное объединение «Спецавтоматика».
Место нахождения: 659316, Россия, Алтайский край, г. Бийск, ул. Лесная, д. 10.
Адрес места осуществления деятельности: 659316, Россия, Алтайский край, г. Бийск, ул. Лесная, д. 10.
Номер государственной регистрации: 1022200554012.
Номер телефона: +7 (3854) 44-90-45. Адрес электронной почты: mail@sa-biysk.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Закрытое акционерное общество «Производственное объединение «Спецавтоматика».
Место нахождения: 659316, Россия, Алтайский край, г. Бийск, ул. Лесная, д. 10.
Адреса мест осуществления деятельности: 659316, Россия, Алтайский край, г. Бийск, ул. Лесная, д. 10.

ПРОДУКЦИЯ

Узлы управления установок водяного и пенного пожаротушения автоматических дренчерные взрывозащищенные с комбинированным приводом (с ручным управлением, с электроприводом на 24 В постоянного тока и гидроприводом с минимальным давлением срабатывания 0,07 МПа) с номинальными диаметрами DN 100, DN 150, с максимальным гидравлическим рабочим давлением 1,6 МПа, с вертикальным расположением на трубопроводе с фланцевым соединением с климатическим исполнением У3.1, моделей: УУ-Д100/1,6(Р,Э24,Г0,07)-ВФ.У3.1, УУ-Д150/1,6(Р,Э24,Г0,07)-ВФ.У3.1, выпускаемые по ТУ 28.99.39-089-00226827-2019 «Узлы управления дренчерные с комбинированным приводом взрывозащищенные. Технические требования. Методы испытаний. Технические условия». Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8481 80 599 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТР ЕАЭС 043/2017 «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения».

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Акта анализа состояния производства № 1199/А1 от 04.06.2026 г. (ОС Академия ГПС МЧС России рег. № RA.RU.11ПБ97 от 01.07.2015 г.), подписанного экспертами: Ольховским Иваном Александровичем, Швец Анастасией Евгеньевной;
Протокола № 114-2026 от 21.07.2026 г. (ИЛ ЛСИСТП Академии ГПС МЧС России рег. № RA.RU.21ПЖ15 от 16.04.2015 г.);
Схема сертификации 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ Р 51052-2002 «Установки водяного и пенного пожаротушения автоматические. Узлы управления. Общие технические требования. Методы испытаний» (пункты 6.2.1.1, 6.2.1.14, 6.2.1.15, 6.2.1.17, 6.2.1.18, 6.2.1.20, 6.2.3.5-6.2.3.7, 6.2.3.14, 6.2.3.15, 6.3.1-6.3.3). Условия и сроки хранения, срок службы (годности) указаны в эксплуатационной документации. Сертификат распространяется на продукцию, изготовленную с 27.05.2026 г. (дата изготовления отобранных образцов, прошедших испытания).

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 27.07.2026 **ПО** 26.07.2031 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации _____ (подпись) Рожков Алексей Владимирович (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) _____ (подпись) Алешков Александр Михайлович (Ф.И.О.)

АО «ОПЦИОН», Москва, 2025 г., «Б», ТЗ № 712.