СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ АГПС С-RU.ПБ97.В.00027/26

№ 0000027

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации ФГБОУ ВО «Академия Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий».
Место нахождения: 129366, Россия, г. Москва, ул. Бориса Галушкина, 4.
Адрес места осуществления деятельности: 129366, Россия, г. Москва, ул. Бориса Галушкина, дом 4, стр. 2, 3.
Регистрационный номер аттестата аккредитации: RA.RU.11ПБ97. Дата регистрации аттестата аккредитации: от 01.07.2015.
Номер телефона: +7 (495) 617-27-27 доб. 26-56. Адрес электронной почты: osert@academygps.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ

Закрытое акционерное общество «Производственное объединение «Спецавтоматика».
Место нахождения: 659316, Россия, Алтайский край, г. Бийск, ул. Лесная, д. 10.
Адрес места осуществления деятельности: 659316, Россия, Алтайский край, г. Бийск, ул. Лесная, д. 10.
Номер государственной регистрации: 1022200554012.
Номер телефона: +7 (3854) 44-90-45. Адрес электронной почты: mail@sa-biysk.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Закрытое акционерное общество «Производственное объединение «Спецавтоматика».
Место нахождения: 659316, Россия, Алтайский край, г. Бийск, ул. Лесная, д. 10.
Адрес места осуществления деятельности: 659316, Россия, Алтайский край, г. Бийск, ул. Лесная, д. 10.

ПРОДУКЦИЯ

Запорное устройство с тепловым замком в виде разрывного элемента (термоколбы диаметром 3 мм (WS K3/ZJCY Ø3)), номинальным диаметром DN 25 с номинальными температурами срабатывания 57°С, 68°С, 79°С, 93°С, моделей: ЗУ-25/57.3, ЗУ-25/68.3, ЗУ-25/79.3, ЗУ-25/93.3, выпускаемое по ТУ 28.29.22-173-00226827-2025 «Запорное устройство с тепловым замком. Технические условия».
Серийный выпуск.

КОД ОКПД2 28.29.22 **КОД ТН ВЭД ЕАЭС** 8424 89 000 9

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технические условия

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Акта анализа состояния производства № 1238/В1 от 04.06.2026 (ОС Академия ГПС МЧС России рег. № RA.RU.11ПБ97 от 01.07.2015), подписанного экспертами: Ольховским Иваном Александровичем, Швец Анастасией Евгеньевной;
Протокола № 006АГПС-2026 от 11.09.2026 (ИЛ ЛСИСТП Академия ГПС МЧС России);
Схема сертификации 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ТУ 28.29.22-173-00226827-2025 «Запорное устройство с тепловым замком. Технические условия» от 02.06.2025 (пункты п.п. 2.2.1 (таблица 1 п. 4, 6), 2.2.2, 2.2.3, 2.2.7, 2.3.1-2.3.4, 2.4.1). Условия и сроки хранения, срок службы (годности) указаны в эксплуатационной документации. Сертификат распространяется на продукцию, изготовленную с 25.05.2026 (дата изготовления отобранных образцов, прошедших испытания).

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 21.09.2026 **ПО** 20.09.2031 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации _____ (подпись) Рожков Алексей Владимирович (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) _____ (подпись) Алешков Александр Михайлович (Ф.И.О.)

АО «ОПЦИОН», Москва, 2024 г., «В». ТЗ № 561.