



МИНИСТЕРСТВО
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
(МЧС РОССИИ)

Театральный проезд, 3, Москва, 109012
Тел. 8(499)216-79-01; факс: 8(495)624-19-46
Телетайп: 114-933 «ФОТОН», 114-934 «ФОТОН»
E-mail: info@mchs.gov.ru

Генеральному директору
ЗАО «ПО «Спецавтоматика»
А.М. Чудаеву

ул. Лесная, 10
Алтайский край, 659316
г. Бирик

29 МАР 2016 № 19-2-4-1160
На № 24-40 от 09.02.2016

Департаментом надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Стандарт организации «Быстродействующая автоматическая система пожаротушения «БАСТИОН». Нормы проектирования» СТО 00226827-56-2015, разработанный ЗАО «ПО «Спецавтоматика», совместно с ФГБУ ВНИИПО МЧС России, рассмотрен.

Стандарт содержит необходимые требования для проектирования быстродействующей автоматической установки пожаротушения с принудительным пуском. Приведенный в приложениях материал обеспечивает удобство для проектировщиков и создает возможность сокращать сроки проектирования. Основные положения Стандарта организации основаны на требованиях Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Технический регламент).

Не снижая требований Технического регламента и нормативных правовых актов Российской Федерации по пожарной безопасности, положения стандарта организации систематизируют, расширяют и дополняют требования, установленные нормативными документами по пожарной безопасности, и направлены на повышение эффективности противопожарных мероприятий и обеспечение требуемого уровня безопасности людей.

Учитывая изложенное, ДНПР МЧС России согласовывает применение Стандарта организации в качестве нормативного документа.

Требования действующих норм и правил, не отраженные в Стандарте организации, должны выполняться в полном объеме.

Указанный документ зарегистрирован в МЧС России и ему присваивается обозначение (шифр) «ВНПБ 41-16».

Врид директора Департамента
надзорной деятельности и
профилактической работы

С.А. Кададов

653315