



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.ПБ97.В.00609/25

Серия **RU**

№ **0558494**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации ФГБОУ ВО «Академия Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий». Место нахождения: 129366, РОССИЯ, город Москва, ул. Бориса Галушкина, 4. Адрес места осуществления деятельности: 129366, РОССИЯ, город Москва, ул. Бориса Галушкина, дом 4, стр. 2, 3. Регистрационный номер аттестата аккредитации: RA.RU.11ПБ97. Дата регистрации аттестата аккредитации: от 01.07.2015. Телефон +7 (495) 617-27-27 доб. 2656. Адрес электронной почты: osert@academygps.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ

Закрытое акционерное общество «Производственное объединение «Спецавтоматика». Место нахождения: 659316, Россия, Алтайский край, г. Бийск, ул. Лесная, д. 10. Адрес места осуществления деятельности: 659316, Россия, Алтайский край, г. Бийск, ул. Лесная, д. 10. Номер государственной регистрации: 1022200554012. Номер телефона: +7 (3854) 44-90-45. Адрес электронной почты: mail@sa-biysk.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Закрытое акционерное общество «Производственное объединение «Спецавтоматика». Место нахождения: 659316, Россия, Алтайский край, г. Бийск, ул. Лесная, д. 10. Адрес места осуществления деятельности: 659316, Россия, Алтайский край, г. Бийск, ул. Лесная, д. 10.

ПРОДУКЦИЯ

Оросители водяные дренчерные для водяной завесы, типа «ЗВН-180» моделей: (см. Приложение № 1069300), выпускаемые по ТУ 28.29.22-199-00226827-2024 «Оросители дренчерные для водяных завес «ЗВН-180. Технические условия» с изм. 2. Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8424 89 000 9

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТР ЕАЭС 043/2017 «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения».

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Акта анализа состояния производства № 1006/А1 от 23.01.2025 г. (ОС Академия ГПС МЧС России рег. № RA.RU.11ПБ97 от 01.07.2015 г.), подписанного экспертами: Алешковым Александром Михайловичем, Швеи Анастасией Евгеньевной; Протокола № 024-2025 от 17.04.2025 г. (ИЛ ЛСИСТП Академия ГПС МЧС России рег. № RA.RU.21ПЖ15 от 16.04.2015 г.); Схема сертификации 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ Р 51043-2002 «Установки водяного и пенного пожаротушения автоматические. Оросители. Общие технические требования. Методы испытаний» (пункты 5.1.1.2 - 5.1.1.5, 5.1.1.7, 5.1.4.1 - 5.1.4.5, 5.2.1, 5.2.2, 5.3.1 - 5.3.3). Условия и сроки хранения, срок службы (годности) указаны в эксплуатационной документации. Сертификат распространяется на продукцию, изготовленную с 22.01.2025 г. (дата изготовления отобранных образцов, прошедших испытания).

СРОК ДЕЙСТВИЯ С

18.04.2025

ПО

17.04.2030

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Рожков Алексей Владимирович (Ф.И.О.)

Ольховский Иван Александрович (Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.ПБ97.В.00609/25

Серия **RU** № **1069300**

Оросители водяные дренчерные для водяной завесы, типа «ЗВН-180» моделей:

1. Ороситель водяной дренчерный, предназначенный для завес, неконцентричный с потоком односторонней направленности ОТВ, щелевой, устанавливаемый в любом пространственном положении, без покрытия, коэффициентом производительности, равным 0,56, присоединительным размером G1/2, климатическим исполнением В, категорией размещения 3, тип согласно ТД - «ЗВН-180»-латунь:

ДВ31-ЩПл0,56-G1/2/В3-«ЗВН-180»-латунь.

2. Ороситель водяной дренчерный, предназначенный для завес, неконцентричный с потоком односторонней направленности ОТВ, щелевой, устанавливаемый в любом пространственном положении, с декоративным покрытием, коэффициентом производительности, равным 0,56, присоединительным размером G1/2, климатическим исполнением В, категорией размещения 3, тип согласно ТД - «ЗВН-180»-латунь:

ДВ31-ЩПл0,56-G1/2/В3-«ЗВН-180»-латунь.

3. Ороситель водяной дренчерный, предназначенный для завес, неконцентричный с потоком односторонней направленности ОТВ, щелевой, устанавливаемый в любом пространственном положении, без покрытия, коэффициентом производительности, равным 0,56, присоединительным размером G1/2, климатическим исполнением В, категорией размещения 1, тип согласно ТД - «ЗВН-180»-бронза:

ДВ31-ЩПл0,56-G1/2/В1-«ЗВН-180»-бронза.

4. Ороситель водяной дренчерный, предназначенный для завес, неконцентричный с потоком односторонней направленности ОТВ, щелевой, устанавливаемый в любом пространственном положении, без покрытия, коэффициентом производительности, равным 0,56, присоединительным размером G1/2, климатическим исполнением В, категорией размещения 1, тип согласно ТД - «ЗВН-180»-нерж.:

ДВ31-ЩПл0,56-G1/2/В1 NH3, SO2, С-«ЗВН-180»-нерж.

выпускаемые по ТУ 28.29.22-199-00226827-2024 «Оросители дренчерные для водяных завес «ЗВН-180. Технические условия» с изм. 2.



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Рожков Алексей Владимирович
(Ф.И.О.)

Ольховский Иван Александрович
(Ф.И.О.)