



МЧС РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА “ЗНАК ПОЧЕТА”
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха,
Московская область, 143903
Телефон: (495) 521-23-33
Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99
E-mail: vniiipo@vniiipo.ru; <http://www.vniiipo.ru>

08. 09. 2025 № 220977-14-2-7
На № _____ б/н от 12.08.2025

Директору по качеству
ЗАО «ПО «Спецавтоматика»

Павлову Е.С.

e-mail: mail@sa-biysk.ru


О необходимости обязательного
подтверждения соответствия

Рассмотрев Ваше обращение, сообщаем, что замки тросовые тепловые, служащие пусковым устройством побудительной тросовой системы для стационарных автоматических дренчерных установок, для клапанов аварийной и противодымной вентиляции, выпускаемые по ТУ 28.99.39-125-00226827-2020, не подлежат обязательному подтверждению соответствия требованиям технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

Ответственность за достоверность представленной в запросе информации о продукции несёт ЗАО «ПО «Спецавтоматика».

Срок действия данного письма до 01.10.2026.

Временно исполняющий обязанности
начальника института



Э.М. Идрисов