



СПЕЦАВТОМАТИКА
БИЙСК СИСТЕМЫ
ПОЖАРОТУШЕНИЯ

«25» 12 2024 г. № АБ/1

«О применении оборудования
ЗАО «ПО «Спецавтоматика»

Уважаемые потребители!

Временно приостановлен приём заказов на оросители типа «СУВ-К200» и «СУН-К200»:

- с колбой Ø 3 мм;
- с колбой Ø 5 мм (с температурой срабатывания 68 °С).

Продажи приостановлены до окончания модернизации и получения сертификата на новую версию. Ориентировочная дата возобновления продаж 01.04.2025 г.

С уважением,
главный конструктор
ЗАО «ПО «Спецавтоматика»

А.В. Кобяков