



**СПЕЦАВТОМАТИКА**  
**БИЙСК** СИСТЕМЫ  
ПОЖАРОТУШЕНИЯ



**ОПОВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЙ  
КОМБИНИРОВАННЫЙ «КОРБУ»**

**Паспорт**

ДАЭ 100.186.000 ПС

## 1 НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1 Оповещатель охранно-пожарный комбинированный «Корбу» (далее – оповещатель) предназначен для выдачи световых и звуковых сигналов в системах пожарной и охранной сигнализаций.

1.2 Оповещатель выпускается в климатическом исполнении УХЛ 3.1 по ГОСТ 15150-69, но для работы при температуре от минус 35 до плюс 55 °С. Оповещатель предназначен для работы в помещениях, но может эксплуатироваться вне помещений при условии его установки в местах, защищенных от солнечного излучения и атмосферных осадков.

1.3 Оповещатель выпускается на универсальное напряжение питания.

1.4 Оповещатель содержит световой и звуковой оповещатели.

1.5 Оповещатель соответствует требованиям ТР ЕАЭС 043/2017 «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения».

1.6 Оповещатель – экологически чистое изделие и вредного воздействия на окружающую среду не оказывает.

## 2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Уровень звукового давления по ГОСТ Р 53325-2012 – не менее 85 дБ.

2.2 Значения тока потребления приведены в таблице 1.

Т а б л и ц а 1 – Значения токов потребления

Характеристика	U <sub>пит.</sub> =12В		U <sub>пит.</sub> =24В		U <sub>пит.</sub> ~220В	
	звуковой опов.	световой опов.	звуковой опов.	световой опов.	звуковой опов.	световой опов.
Ток потребления, мА, не более	6	6	19	18	12	8

2.3 Средний срок службы оповещателя – 10 лет.

2.4 Масса – не более 0,2 кг.

## 3 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

3.1 В комплект поставки входит:

- оповещатель охранно-пожарный комбинированный «Корбу» 1 шт.
- паспорт ДАЭ 100.186.000 ПС 1 шт.

## 4 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

4.1 Гарантийный срок эксплуатации оповещателя – 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию при соблюдении условий и правил его хранения, транспортировки, монтажа и эксплуатации, но не более 24 месяцев со дня приемки ОТК.

## 5 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

5.1 Оповещатель охранно-пожарный комбинированный «Корбу» заводской № V2 модификация индивидуальный номер упакован согласно требованиям, предусмотренным техническими условиями ТУ 26.30.50-181-00226827-2021. Упаковку произвёл \_\_\_\_\_  
личная подпись расшифровка подписи число, месяц, год

## 6 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

6.1 Оповещатель охранно-пожарный комбинированный «Корбу» заводской № V2 модификация индивидуальный номер соответствует техническим условиям ТУ 26.30.50-181-00226827-2021 и признан годным для эксплуатации.

ОТК \_\_\_\_\_  
личная подпись штамп ОТК число, месяц, год

## 7 УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

7.1 Монтаж оповещателя может выполнять персонал специализированных организаций, предварительно изучивший настоящий паспорт.

7.2 Подключение оповещателя проводить при отключенном напряжении питания.

## 8 РАЗМЕЩЕНИЕ И МОНТАЖ

8.1 Оповещатель устанавливается на стенах или других конструкциях помещений согласно СП 484.1311500.2020, СП 3.13130.2009. Габаритные и присоединительные размеры, назначение клемм подключения приведены на рисунке 1 приложения А.

8.2 После подключения оповещатель пломбируется монтажной организацией.

## 9 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

9.1 В таблице 2 регистрируются предъявляемые рекламации и их краткое содержание.

Т а б л и ц а 2 – Рекламации

Дата рекламации	Содержание	Применяемые меры

ПРИЛОЖЕНИЕ А

(Обязательное)

Габаритные и присоединительные размеры




Рисунок 1 – Внешний вид

Назначение клемм подключения

Свет 220	X3:2
Свет 12...24	X3:1
Свет общ.	X2:2
Звук 220	X2:1
Звук 12...24	X1:2
Звук общ.	X1:1

Оповещатель охранно-пожарный комбинированный «Корбу» выпускается согласно ТУ 26.30.50-181-00226827-2021.

**Качество и безопасность изделия подтверждены сертификатами:**

Сертификат соответствия № ЕАЭС RU С-RU.АБ03.В.00047/21, действителен по 23.09.2026 г.  
 Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-RU.РА03.В.19018/23, действителен по 12.04.2028 г.  
 СМК сертифицирована на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)

Адрес: 659316, Алтайский край, г. Бийск, ул. Лесная, 10

ЗАО «ПО «Спецавтоматика»

**КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:**

**8-800-2008-208** (звонок по России бесплатный)

отдел продаж – (3854) 44-90-42,

консультации по тех. вопросам – (3854) 44-91-14

E-mail: [info@sa-biysk.ru](mailto:info@sa-biysk.ru)

<http://www.sa-biysk.ru/>



Сделано в России