

МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА “ЗНАК ПОЧЕТА” НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ  
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ  
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»  
(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)**

Заместитель начальника  
ФГБУ ВНИИПО МЧС России

  
« \_\_\_\_\_ » 2018 г. А.Ю. Лагозин

**Заключение**

**на стандарт организации  
«Автоматические установки пожаротушения  
высотных стеллажных складов (АУП-ВСС-ПИКЕТ).  
Нормы и правила проектирования»**

**СТО 00226827-55-2018**

Начальник НИЦ АУО и ТП  
ФГБУ ВНИИПО МЧС России  
Д.Т.Н.



С.Н. Копылов

Балашиха – 2018 г.

По результатам рассмотрения СТО специалистами института были подготовлены замечания, которые были направлены разработчику (исх. № 7606-12-1-4эп от 03.12.2018 г.).

В окончательной редакции СТО указанные замечания были устранены в полном объеме.

#### Выводы

Требования, изложенные в СТО, подтверждены исследованиями и натурными огневыми испытаниями и не противоречат требованиям действующего законодательства РФ в области пожарной безопасности.

Стандарт организации «Автоматические установки пожаротушения высотных стеллажных складов (АУП-ВСС-ПИКЕТ). Нормы и правила проектирования» рекомендуется к использованию для проектирования установок пожаротушения в высотных стеллажных складах после его согласования в установленном порядке и регистрации как ведомственный нормативный документ по пожарной безопасности.

Начальник отдела 2.1

Начальник сектора 2.1.1, к.т.н.

Старший научный сотрудник отдела 2.1



Д.С. Шентяпин

В.А. Былинкин

Е.Ю. Романова