



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА “ЗНАК ПОЧЕТА” НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»
(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)**

«Утверждаю»

**Начальник
ФГБУ ВНИИПО МЧС России**

Д.М. Гордиенко

2019 г.



Заключение

на Стандарт организации «Применение водяных оросителей («СВН», «СВВ», «СВУ», «SSP», «SSU») и распылителей «Бриз[®]» с подвесными решетчатыми потолками «грильято».

Рекомендации

**Начальник НИЦ АУО и ТП
ФГБУ ВНИИПО МЧС России
Д.Т.Н.**

С.Н. Копылов

**Заместитель начальника отдела 2.1-
начальник сектора
ФГБУ ВНИИПО МЧС России**

Е.В. Баранов

Москва – 2019 г.

Организация – разработчик, представившая материалы – «ПО «СПЕ-ЦАВТОМАТИКА»

Основанием для разработки заключения является договор № 3343 /Н-2.1 от 18 сентября 2019 г.

На заключение представлены следующие материалы:

- стандарт организации «Применение водяных оросителей («СВН», «СВВ», «СВУ», «SSP», «SSU») и распылителей «Бриз[®]» с подвесными решетчатыми потолками «грильято». Рекомендации. СТО 00226827-49-2019;
- программа и методика испытаний;
- протоколы испытаний.

Стандарт содержит 18 страниц, 5 приложений и имеет следующее содержание:

1. Предисловие.
 2. Область применения стандарта организации.
 3. Нормативные ссылки.
 4. Термины и определения.
 5. Общие положения.
 6. Основные положения.
- Библиография.
- Приложения.

СТО подготовлен на основании натуральных гидравлических испытаний различных типов оросителей при установке их над потолком «грильято» на распределительных сетях спринклерных установок.

В соответствии с рекомендациями СТО следует учитывать увеличение интенсивности на защищаемой площади по сравнению с нормативной на каждый тип оросителя, так как расстояние между оросителями (распылителями), установленными на небольших высотах над подвесным потолком значительно меньше допустимых по СП 5.13130. Средняя интенсивность орошения оросителя (распылителя) определяется с учетом того, что не менее

80% от расчетного значения расхода воды распределяется в зоне орошения, имеющей форму квадрата, показанного в приложении А. При установке оросителей за подвесным потолком рекомендуется применять оросители с термочувствительной колбой диаметром не более 3 мм.

Разработанный стандарт подготовлен с учетом действующих документов в области автоматического пожаротушения, использования опыта применения и испытаний оросителей.

Вместе с тем имеется ряд замечаний по содержанию документа:

название стандарта изложить в следующей редакции «Проектирование распределительных трубопроводов спринклерных установок пожаротушения за потолками «грильято» с применением водяных оросителей типа «СВН», «СВВ», «СВУ», «SSP», «SSU» и распылителей «Бриз[®]»;

раздел 3 - термин «квадрат зоны орошения оросителя (распылителя)» изложить в следующей редакции «Площадь орошения – площадь защищаемой поверхности, формируемая взаимодействием распыленных струй воды с пластинами профиля подвесного потолка, имеющая форму квадрата»;

п. 4.6 – указать допустимые к применению температуры срабатывания оросителей;

п. 5.4 – после двоеточия изложить в следующей редакции:

«- 3,5 м для оросителей «СВУ»;

- 3,0 м. для оросителей «СВВ», «СВН»;

- 2,5 м для распылителей»;

п. 1 приложения А словосочетание «Квадрат зоны орошения...» заменить на слова «Зона орошения...»;

п. 2 приложения А - в данном пункте не надо ссылаться на физический смысл «квадрата орошения»;

приложение Г – в приложении к данной таблице дать пояснение, что обозначает буква «М» после коэффициента производительности или условного диаметра прохода оросителя.

стандарт дополнить приложением Е по примерному расчету распределительной сети спринклерной установки за подвесным потолком.

Выводы

Стандарт организации «Применение водяных оросителей («СВН», «СВВ», «СВУ», «SSP», «SSU») и распылителей «Бриз[®]» с подвесными решетчатыми потолками «грильято» рекомендуется к использованию как нормативный документ для проектирования при устранении вышеизложенных замечаний.

Начальник сектора 2.1.1, к.т.н.



В.А. Былинкин